

DRUCKLUFTQUALITÄT NACH **DIN ISO 8573-1**

	Partikel		Restwasser		Restöl
	[μm]	[mg/m^3]	DTP [$^{\circ}\text{C}$]	[g/m^3]	[mg/m^3]
KLASSE 0	besser als 1 und gesondert zu vereinbaren				
KLASSE 1	0,1	0,1	-70	0,003	0,01
KLASSE 2	1	1	-40	0,12	0,1
KLASSE 3	5	5	-20	0,88	1
KLASSE 4	15	8	+3	6	5
KLASSE 5	40	10	+7	7,8	25